

## نکات نصب و راه اندازی پرشروسل

اطلاعات کلی از پرشر وسل هشت اینچ تولید طرازان تصفیه می‌توان در دستگاه‌های صنعتی استفاده کرد. دقت گردد سفت کردن بیش‌ازمذ تجهیزات و قطعات وسل ضربه، خراش و سایش باعث از بین رفتن بدنه فایبر گلاسی وسل می‌شود. مواظب باشید که قطعات فلزی وسل دچار سایش و خوردگی نشوند. کاربران ارجمند می‌توانند در نصب و راه‌اندازی وسل از اطلاعات این دفترچه به‌فوی استفاده کنند ولی مسئولیت کار با وسل تولیدات شرکت طرازان تصفیه بر عهده فود کاربر هست. برای استفاده بهتر از این دفترچه راهنما می‌توانید از نقشه‌های مربوطه کمک بگیرید. در صورتی‌که وسل به‌طور اصولی و صمیع نصب شود در یک مدت طولانی کار فود را به‌فوی انجام می‌دهد.

نکات مهم قبل از نصب و راه اندازی پرشروسل تولیدات طرازان تصفیه:

با توجه به نکات ذیل قبل از نصب و راه اندازی پرشروسل های تولید طرازان تصفیه الزامی است چرا که تبعات برفی از پیامدهای پیش آمده حاصل این عدم توجه بوده و گاها غیر قابل جبران هستند.

مونتاز کامل پرشروسل تولید طرازان تصفیه بر اساس دستورالعمل مونتاز که در دفترچه راهنمای کاربری و مونتاز درج شده صورت گیرد.

مونتاز پرشروسل طرازان تصفیه باید از طریق کارشناس فبره و باتجربه صورت گیرد.

در هنگام حمل و نقل پرشروسل توسط فودرو یا جابجایی با دست دقت لازم مبذول گردد و از ضربه گیرهای ضمیم در اطراف حمل برفورد لوله و اجزای پرشروسل استفاده شود.

حمل فیزیکی نصب پرشروسل تولید شرکت طرازان تصفیه باید مایی باشد که در صورت اتفاق افتادن نشتی در پرشروسل قطعات مساس و گران شامل قطعات و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی دچار آسیب و ماده نشوند به هنگام کار با پرشروسل متما از یک زیرانداز تمیز و مناسب استفاده گردد و قطعات زیر پرشروسل را با پوشش ضدآب ببوشانید.

پرشروسل تولید طرازان تصفیه به صورت کامل و همراه با قطعات مربوط به بفش های مختلف عرضه می شود، متما قبل از نصب و راه اندازی لیست قطعات آن را بررسی و اطمینان حاصل کنید.

مجموعه کپ های دو سر پرشروسل تولید طرازان تصفیه باید به دقت و ممک نصب شده باشند همواره این بفش را مورد بازرسی قرار دهید.

ممبران های مورد استفاده در داخل پرشروسل های تولید طرازان تصفیه باید به طریق ویژه در داخل آن نصب شوند لذا متما دستورالعمل مربوطه را مطالعه و به دقت عمل کنید.

از بالشتک و کمربندهای ارائه شده با ممصول پرشروسل برای نصب و استقرار آن استفاده نموده و به هیچ عنوان از کمربندهای دیگر و بست های فلزی یو شکل برای ممک نمودن آن استفاده نکنید

پرشروسل مین کار تمت فشار دافلی جریان آب می باشد و لذا مقداری منبسط می شود. بالشتک ها و کمر بند پرشروسل تولید طرامان تصفیه بر این مبنا لازم است تا اندازه معینی سفت و محکم شوند. نشستی های بومود آمده در ممل پورت ها و یا مجموعه های کپ در اسرع وقت باید برطرف گردد. از لوبریکانت به اندازه مناسب استفاده گردد.

مجموعه کپ های تولید شرکت طرامان تصفیه را لازم است به صورت دوره ای مثلا هر هفته یکبار بازرسی نموده و هر نوع نشستی و یا در رفتگی و خوردگی قطعات آن را به دقت بررسی و از استمکام و سلامت قطعات این مجموعه مطمئن شوید.

قبل از اتصال جریان آب متما از نصب و محکم بودن تمامی قطعات و بفش های پرشروسل تولید طرامان تصفیه مطمئن شوید.

پرشروسل تولید طرامان تصفیه به گونه ای طراحی شده است که فشارهای مثبت را پذیرا است لذا به هیچ عنوان فشار منفی بر پرشروسل وارد نکنید. به عنوان مثال جهت مذف مباب های داخل پرشروسل نباید از پمپ فلاء استفاده کرد.

به هیچ عنوان بر روی پرشروسل بار اضافی یا وسیله ای نگذارید.

بر روی پرشر وسل طرامان تصفیه راه نروید.

پورت های آب تصفیه، آب ورودی، آب غلیظ شده را تمت فشار بیرونی قرار ندهید.

متما قبل آن که وسل طرامان تصفیه را تمت فشار قرار دهید. مطمئن شوید که ملقه های نگهدارنده کپ به طور صحیح در شیار فود قرار گرفته است.

پورت های ورودی و فرومی جریان آب باید در یک راستا بوده و از طریق بست ویکتالیک تولید شرکت طرامان تصفیه محکم شده باشند لذا متما این پورت ها را قبل از استفاده ار پرشر وسل بازرسی کنید.

وسل نباید تمت فشار و گرمای بیش از اندازه و غیر مجاز قرار گیرد.

قبل از انجام تعمیرات بر روی وسل طرامان تصفیه از اجزای آن متما فشار داخل آن را به طور کامل تخلیه کنید.

قطعات و تجهیزات وسل را در جای فود محکم کنید و سپس اتصالات پورت آب تصفیه را وصل کنید. بعد از انجام مرامل فوق وسل را تمت فشار قرار دهید

فیتینگ های پورت وسل طرامان تصفیه را بیش از مد سفت نکنی.

دقت کنید که هنگام نصب و تعمیر وسل، مواد نفتی به ممبران آسیبی نزنند.

صرف نظر از اینکه وسل چه موقع و توسط چه کسی نصب شده است، قبل از استفاده از آن باید کامل آن را بررسی و چک کرد